

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 19/6-6/166
Feldšera punkts zemes gabalā ar kad.nr. 88540120221
Spāre, Ģibuļu pag., Talsu nov.

Izdoti 2019. gada 11.novembrī

Paziņojam, ka esošie maģistrālie ūdensvada tīkli iet caur īpašumu ar kadastru nr. 88540120221, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību atbilstoši aizsargjoslu likumam 19.pantam.

1. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievienojuma vietas:

Informējam, ka zemes gabals ar kadastru nr. 88540120221 iespējams pievienoties pie centrālā ūdensvada d63mm, kas izbūvēts īpašuma ar kadastru nr. 88540120221 robežās (gar Čakstes ielu)

Informējam, ka īpašumu tuvumā nav centralizēta sadzīves kanalizācija un to jārisina ar lokālām attīrīšanas iekārtām vai krājvertni.

Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot ar zemesgabala īpašniekiem, ja komunikācija šķērso zemesgabalu un SIA "Talsu Ūdens".

2. Norādījumi izbūvei:

Ūdensvada pievadu izbūvēt no caurulēm ar spiedienu klasi PN10 un 1,8m dziļumā. Uz atzaru uzstādīt noslēgarmatūru - pazemes tipa aizbīdņi ar kāta pagarinātāju un virszemes kapi.

Kanalizācijas pievadu izbūvēt no PP vai PVC caurulēm, SN8, pagriezienu vietās paredzēt skatakas. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu vēdināšanu paredzēt saskaņā ar LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 4.10. daļas prasībām.

Pievadus izbūvēt atbilstoši būvnormatīvam LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves", LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" un Talsu novada 26.02.2017. saistošiem noteikumiem Nr.11 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā" un citi spēkā esoši normatīvo aktu prasībām

3. Prasības ūdens uzskaitēi:

Uz ūdensvada pievada, uzreiz aiz būves ārējās sienas izbūvēt komercuzskaites mērāparātu mezglu komercuzskaites mērāparātu uzstādīšanai. Vai arī uz ūdens pievada, izbūvēt ūdens mērītāju aku, kurā iebūvēt komercuzskaites mērāparāta mezglu komercuzskaites mērāparātu uzstādīšanai.

4. Prasības ārējo tīklu ekspluatācijai:

Izbūvētos pievadus īpašumam apkalpo īpašnieks vai apsaimniekotājs.

Maģistrālos tīklus apkalpo SIA „Talsu ūdens”.

5. Papildu norādījumi:

Visi tehniskajos noteikumos norādītie darbi patērētājam jāveic par saviem līdzekļiem.

Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus.

6. Tehniskos noteikumus pieprasa:

Talsu novada pašvaldība, Ģibuļu pagastu pārvalde; Reģ.Nr. 90009113532; t.63237689
Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu novads

(paraksts)

7. Tehniskos noteikumus izdeva:

SIA „Talsu ūdens” inženierkomunikāciju piesaistes inženiere D.Veigule
tel. 25761789, Raiņa ielā 17, Talsos, LV – 3201

(paraksts)