



Piezīmes:

1. Ugunsdrošas kāpņu telpas alumīnija iekšdurvis;
2. Ugunsizturības klase EI30;
3. Furnitūra atbilstoši DIN EN 1125, ar pašaizvēršanās mehānismu;
4. Pirms jaunu durvju pasūtīšanas obligāti veikt kontrolmērījumus objektā uz vietas;
5. Pēc durvju nomaiņas esošajā būvobjektā veikt ailu iekšējo apdari min 20 cm pa perimetru;
6. Izmēri norādīti milimetros;
7. Tonis: RAL 9007 Alumīnija pelēks
8. Visiem norādītajiem materiāliem atļauts izmantot ekvivalentu būvizstrādājumu vai aprīkojumu, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju un autoru.