

datējums	celtniecība	1904.g.
	pārbūves	20./21.gs. - gāzbetona piebūve nojauktas sākotnējās ēkas daļas vietā
stāvu skaits		1
Konstrukcija		koka (vismaz daļēji guļbūve ?); piebūvei koka karkasa
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	guļšķautņi (atkārtoti izmantots materiāls iespējams, ne visai ēkai); piebūvei
	zeldmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 (ap 20.gs.vidu)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	vilnotās azbestcements loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	VA ar zudumiem un labojumiem
	sienas	S dēji
	zeldmiņi	S dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2
	vēsturiski	4 K (ap 20.gs.vidu)
	pēc 20.gs.v.	5 KN; 1 K; 1 aploda
	aprīkojums	1 kompl.kāšu viras
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 (virslogs – ap 20.gs.vidus)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K; 3 KN
	aprīkojums	1 kompl. stobrviras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	dēļu dzega, logu un durvju apmales; lizēnas
	vēsturisks	logu un durvju apmales N
	pēc 20.gs.v.	logu apmales; lizēnas
detāļas un apkārtnes elementi		spāres un jumta konstruktīvie elementi ar dekoratīviem galiem jumta izbūvei (dom., 20.gs.vidus)
īpaši nozīmīgas detāļas		sākotnējās durvis

adrese
Talsi, Ezera iela 2

kadastrs	88010120003001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	02.10.18

zudumi
slēgi; dakstiņu jumta segums

autentiskuma pakāpe	52%
apjoms –70 %; jumta forma – 90 %; būvģaldniecība – 30 %; apdare -50 %; dekors un detaļas – 20%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
Neapmierinošs. Nepieciešams fasāžu, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbs; vienai ēkas daļai nepieciešams konstrukciju remonts

novērtējums pilsētvidē
No ielas frontes līnijas atvērta vēsturiska ēka, kas nav saistāma ar apkārtējo 20.gs.2.puses apbūvi, bet uztverama kā atsevišķa kādreizējās apbūves liecība

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Jaunuzceltai ēkas daļai izveidot esošai ēkai atbilstošu dēļu apšuvumu; ēkai nomainīt neatbilstošos logus, durvis, apmales pret piemērotiem, mainīt šifera jumta segumu uz vēsturiskai ēkai atbilstošu, atjaunot slēģus

piezīmes
Ēkas gāzbetona daļa netiek anketēta